

广东省职业病防治院采购人面识别门禁系统 招标公告

我院本次采购人面识别门禁系统项目，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202104-05；
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购人面识别门禁系统招标公告。
- 3、最高限价（人民币）：壹万肆仟元整。
- 4、采购数量：见第 5 点。
- 5、技术参数及要求：

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	单价	金额	备注
1	动态人面识别门禁一体机	1、金属工艺设计； 2、IPS 高清屏幕≥5 寸； 3 快速识别≤0.5 秒； 4、容易：指纹、面部各≥10000 枚（张）； 5、功能：记录查询、Photo、ID、门磁、报警、出门开关； 6、多种智能识别融合。	套	1			11 楼 大门
2	双门磁力锁	1、最大拉力：280kg(600Lbs) 直线拉力 X 2； 2、输入电压：DC12V(可调 DC24V)； 3、可安装在木门、玻璃门、金属门、防火门。	套	1			
3	门禁电源	12v ≥3A	套	1			
4	动态人面识别门禁一体机	1、金属工艺设计； 2、IPS 高清屏幕≥5 寸； 3 快速识别≤0.5 秒； 4、容易：指纹、面部各≥10000 枚（张）； 5、功能：记录查询、Photo、ID、门磁、报警、出门开关； 6、多种智能识别融合。	套	2			11 楼
5	门禁电源	12v ≥3A	套	2			
6	电插锁	1、断电自动开锁；2、工作电压 12VDC 3、不锈钢抛光处理，承受 800kg 压力； 4、可安装在木门、玻璃门、金属门、防火门。	把	1			
7	开门按钮		个	1			
8	动态人面识别门禁一体机	1、金属工艺设计； 2、IPS 高清屏幕≥5 寸； 3 快速识别≤0.5 秒； 4、容易：指纹、面部各≥10000 枚（张）； 5、功能：记录查询、Photo、ID、门磁、报警、出门开关； 6、多种智能识别融合。	套	2			12 楼
9	门禁电源	12v ≥3A	套	2			
10	电源线	RVV2*1.0	米	20			
11	交换机	5 口	个	2			

6、交货时间：签订合同后 **10** 日内安装调试完成。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或销售商。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.4、报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、安装、调试、培训、管理费、安全生产措施费、含税发票等一切费用。

8、质保期

8.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

8.2. 质量保证期 **2 年以上**，质保期内中标方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

8.3. 国内备有零备件库。

8.4. 终身提供及时技术支持。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

10、符合资格的投标人应当在 **2021 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 22 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。