

广东省职业病防治院消防联动门禁系统 安装改造工程招标公告

我院本次采购住院部消防联动门禁系统安装改造工程项目，采用 询价方式 进行招标采购，有关事项如下：

1、项目名称：消防联动门禁系统安装改造工程项目；

2、项目编号：GDZFYSB202111-04；

3、采购人施工地址：广州市海珠区海康街 68 号住院楼、应急楼。

4、本项目招标最高限价：¥2.8 万元。

5、施工工期：签订合同后 10 天。

6、采购内容及要求：见附件清单。

7、合格的投标人

7.1、具有独立承担民事责任的能力；且在国内注册的法人实体（企业法人营业执照副本、组织机构代码证、国税及地税登记证原件）；

7.2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

7.3、以上提供的复印件，招标人必要时要求投标人提供原件核对。

8、投标报价人需按照附件清单要求，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌、型号、详细技术资料、配置清单、质保期限。

9、报价还包含：各项保险、运输（含一、二次运输、人工搬运）安装、调试、培训、含税发票等。

10、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联系人姓名及手机电话号码。

11、符合资格的投标人应当在 2021 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 11 日 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。

附件

一、技术参数及要求

1.1、消防联动型门禁系统构成

系统由联动型防火门控制器（可升级到功能更多的安全门管理系统）、磁力门锁、紧急玻璃按钮开关、密码读卡器、非编码型感烟探测器、非编码型感温火灾探测器、声光报警器等组成。

1.2、技术参数

联动型防火门控制器：AC220V 输入，DC12V 输出；带消防联动输入、输出信号、磁力锁：DC12V 输入；吸力：280KG

1.3、产品功能

- 1.3.1、安装此系统的防火门，平时（通电状态时）防火门不能开启，未授权人员不能出入；
- 1.3.2、授权开门：经授权的输入密码或读卡后可以开门出入，不启动声光报警器；
- 1.3.3、紧急开门：紧急情况下可以通过按钮开关，启动声光报警器，引导从此处紧急疏散；
- 1.3.4、消防联动控制开门：火灾时，防火门联动控制器接收到消防电源联动信号后，切断该系统电源开门。并启动声光报警器。引导人员紧急疏散逃生；
- 1.3.5、现场独立控制开门：当现场感温或感烟火灾探测到火情，启动声光报警器同时系统断电开门，人员可紧急疏散逃生。

二、系统配置及报价清单

在应急楼 6 层东侧增加 1 套防火门控制系统，应急楼北边 6 层西边增加 1 套防火门控制系统，住院楼 6 层东侧南边增加 1 套防火门控制系统，共 3 套防火门控制系统，具体材料报价内容如下：

序号	产品名称	数量	单位	品牌	型号	单价	金额	备注
1	联动型防火门控制器（防火门接线盒）	3	台					
2	磁力锁（280kg）	6	副					电压 DC12v ,电流：500mA，开锁时间 ≤ 1s
3	指纹门禁机（含 IC 卡）	6	套					IC 型
4	出门开关按钮	3	个					安装在护士站
5	烟感探测器	3	套					非编码型
6	感温火灾探测器	3	套					非编码型
7	声光报警器	3	套					DC12V
8	闭门器（承重 80 kg）	6	套					
9	紧急破玻开关	3	个					

10	管材料	1	项					明装
11	电源线材	1	项					国标
12	人工安装、调试费	1	项					
13	安全生产措施费	1	项					
14	税费							
	合计总费用							