

广东省职业病防治院实验室抽风系统 改造项目采购公告

我院本次采购实验室抽风系统改造项目，主要对原有抽风机、静压消声器更换和控制线路的维修保养以及抽风管道修复等，采用议价采购方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目名称：实验室抽风系统改造项目；
- 2、项目编号：GDZFYZW202212-02；
- 3、采购人名称：广东省职业病防治院；
- 4、施工地址：广州市海珠区新港西路海康街68号综合楼楼顶。
- 5、采购最高限价：¥59,000.00元。
- 6、施工工期：签订合同后15日历天。
- 7、**报价前现场了解联系人曹先生：188 1839 8888**
- 8、工程范围及技术要求：
 - 8.1、拆除楼顶原有抽风机、静压消声器；
 - 8.2、在原位置安装新的抽风设备（含静压消音箱、加装通风管道及修复、控制系统维修保养）；
 - 8.3、重新订制抽风机支架；
 - 8.4、抽风机加装弹簧减震器；
 - 8.5、相关见附件。
- 9、**采购内容及工程量清单：见附件。**
- 10、**报价人资格要求**
 - 10.1、报价人具备有效的《营业执照》、《安全生产许可证》。
 - 10.2、本项目不接受联合体投标。
- 11、**报价文件还须提供以下资料：**
 - 11.1、有效的营业执照复印件（加盖公章）；
 - 11.2、安全生产许可证复印件（加盖公章）；
 - 11.3、拟派项目负责人身份证明文件复印件（加盖公章）
 - 11.4、经办人授权委托书原件和被授权人的身份证明文件复印件（加盖公章）
- 12、**报价文件要求：**
 - 12.1、对照“第11点”的要求，提供相关证照及证明文件（复印件加盖公章）
 - 12.2、按照“附件”清单要求，提供用户需求书（响应表），并提供报价货物的品牌、型号、详细技术资料、配置清单、单价、质保期限。

13、报价还包含：高空作业费、社保、各项保险、运输（含一、二次运输、人工搬运、垃圾外运）安装、调试、培训、含税发票等。

14、以上资料必须密封在标准的档案袋内，封面上注明投标项目编号、名称、招价公司名称、联系人姓名及手机电话号码。

15、符合资格的报价公司请于 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 01 月 03 日期间，请把报价文件邮寄（或递交）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。

附件：

实验室抽风系统改造项目清单

| 序号 | 项目设备名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|------------|---|----|----|-----------------------|
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 1、玻璃钢离心风机 F4-72 3A; 2、风量:2300m3/h 3、功率 :1.1KW 转速:2900r/min 风压 1140/Pa | 1 | 套 | 1、玻璃钢防腐材质 2、国标铜芯电机 |
| 2 | 玻璃钢离心风机 | 1、玻璃钢离心风机 F4-72 4A; 2、风量:5000m3/h 3、功率:4KW 转速:2900r/min 风压 1400/Pa | 1 | 套 | 1、玻璃钢防腐材质 2、国标铜芯电机 |
| 3 | 玻璃钢离心风机 | 1、玻璃钢离心风机 F4-72 4.5A 2、风量:7400m3/h 3、功率:7.5KW 转速:2900r/min 风压 1800/Pa | 2 | 套 | 1、玻璃钢防腐材质 2、国标铜芯电机 |
| 4 | 风机基础 | 1.方钢焊制，风机底座平台 2.分散震源，降低震动 | 4 | 套 | 标准工艺制作 |
| 5 | 风管及消声器支架制安 | | 1 | 项 | 标准工艺制作 |
| 6 | 风机弹簧减震器 | 除了安装 4 台新的抽风机外，还包含拆、装楼顶另外多台抽风机 | 96 | 件 | 国标 |
| 7 | 旧风机拆除 | | 4 | 套 | |
| 8 | 风机、消声器安装 | | 4 | 套 | |
| 9 | 原风管修复 | 修复原 PP 风管 | 4 | 套 | |
| 10 | 原线路维修、保养 | | 1 | 项 | 含 10 楼 2 个变频配电柜保养 |
| 11 | PP 消声器 | 1. 材质：8mmPP 板和吸音材料； 2. 规格：L1000*W560*H600mm | 1 | 套 | 标准工艺制作 |
| 12 | PP 消声器 | 1. 材质：8mmPP 板和吸音材料； 2. 规格：L1000*W560*H600mm | 1 | 套 | 标准工艺制作 |
| 13 | PP 消声器 | 1. 材质：8mmPP 板和吸音材料； 2. 规格：L1000*W610*H610mm | 1 | 套 | 标准工艺制作 |
| 14 | PP 消声器 | 1. 材质：8mmPP 板和吸音材料； 2. 规格：L1000*W560*H520mm | 1 | 套 | 标准工艺制作 |
| 15 | PP 消声器 | 1. 材质：8mmPP 板和吸音材料； 2. 规格：L900*W460*H360mm | 1 | 套 | 标准工艺制作 |

| | | | | | |
|--------|-------|--|---|---|--------|
| 16 | 入口圆变方 | Φ 600mm-630*320mm | 5 | 个 | 柔性 PVC |
| 17 | 出口变径 | 风机出口-630*320mm | 5 | 个 | 柔性 PVC |
| 18 | 进口软接 | 1. 柔性 PVC 制作, 与风机连接处安 装, 缓冲减震 2. 规格: 根据现场 | 5 | 个 | 柔性 PVC |
| 19 | 出口软接 | 柔性 PVC 制作, 与风机连接处安 装, 缓冲减震 | 5 | 个 | |
| 20 | 出口波纹 | 规格: 根据现场 出口波纹连接管 | 5 | 个 | |
| 21 | 垂直运输费 | 人工搬上楼顶 | 1 | 项 | |
| 22 | 安装人工费 | 1. 风管、设备等安装人工费用 2. 其他工种配合费用 | 1 | 项 | |
| 23 | 运输费 | 1. 设备、材料等的运输费 2. 含装车、卸货费用等综合考虑 | 1 | 项 | |
| 24 | 高空作业费 | 含安全保护 | 1 | 项 | |
| 25 | 其它材料 | | 1 | 项 | |
| 26 | 措施费 | | 1 | 项 | |
| 27 | 垃圾清运费 | (含旧风机、旧消声器清运到楼下) | 1 | 项 | |
| 合计税金: | | | | | |
| 总金额汇总: | | | | | |