

检验室抽风系统改造项目采购公告

广东省职业病防治院(以下简称“采购人”),对检验室抽风系统改造项目以议价方式采购。欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下:

1、项目编号:GDZFYZW202305-03

2、项目名称:检验室抽风系统改造项目

3、最高限价:人民币 90,000.00 元,(超出限价作废标处理)。

4、采购内容:

4.1、详细技术要求请参阅附件“采购需求清单”;

4.2、合格的供应商应对本项目所有服务进行报价,不允许只对部分服务进行报价。

5、响应供应商的资格要求:

5.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织,响应时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。分支机构响应的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。

5.2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供 2022 年任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明复印件,如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明。

5.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供 2021 年或 2022 年的年度财务状况报告复印件,或银行出具的资信证明材料复印件。

5.4、具备履行本项目所必需的设备和专业技术能力:

5.4.1、提供具备履行本项目所必需的设备和专业技术能力的书面承诺;

5.4.2、本公司在本行业的以往业绩(格式自拟)。

5.5、参加采购活动前 3 年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟)。

5.6、信用记录:供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(注:以评审当日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的查询结果为准,处罚期限届满的除外)。

5.7、供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目响应。

5.8、本项目不接受联合体议价;

6、本项目采用“在线获取文件”

供应商登录广东省职业病防治院网站(<http://www.gdpcc.com/>)选择“通告公告”栏获取采购文件。

- 7、公告期限：2023年06月07日至2023年06月14日。
- 8、供应商对照本公告附件“采购需求清单”及第5点“资格要求”，按规范编制响应文件。
- 9、响应文件必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明项目名称、项目编号、公司名称、联系人及手机号码。
- 10、递交响应文件时间、地址：2023年06月15日至2023年06月16日期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:30，法定节假日除外）。请把响应文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号综合楼 4 楼 405 室，联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。
- 11、有意参加本项目的供应商，递交响应文件前可到现场了解。
- 联系人骆先生，手机号：135 4347 7166

附件：采购需求清单

检验室抽风系统改造项目工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	数量	单位	品牌	型号	报价		备注
							单价	金额	
1	玻璃钢离心风机	1. 玻璃钢材质，耐腐蚀； 2. 离心风机，风量足，风压大 3. 型号：F4-72-7A 4. 功率/电压：： ≥7.5KW/380V 5. 风量：8500-17500 M3/h 6. 全压：600-1200Pa 7. 转速：≥1450r/min	1	套					
2	弹簧减震器	机座减震，保护设备	4	套					
3	风机减震平台	1. 槽钢焊制，风机底座平台 2. 分散震源，降低震动	1	套					
4	通风管	阻燃 PP 塑料规格：Φ600×5mm	46	米					用同规格 PP 套环及现场焊接
5	通风管	阻燃 PP 塑料规格：Φ300×5mm	8	米					
6	通风管	根据现场进出风口变径，弯头	12	个					
7	多风口集风罩 (见图样式)	1、1.2 厚 304#不锈钢制安， 2、规格：2800*1000*450mm	1	套					
8	万向抽风罩 (见图样式)		1	个					
9	风机进口软接	PVC 软胶配机尺寸安装	1	个					
10	风量调节阀	Φ300PP	5	个					
11	PVC 穿线管	1. 规格：Ø32； 2. 电线穿管、含附件	60	m					

12	风机电气配线	1. 名称: 电气配线(从3楼房间到天台风机) 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-BV-6mm ²	200	m					
13	风机系统配电箱	1. 风机变频控制器 2. 自动/手动按钮红绿各一个, 指示灯红绿黄(黄的带蜂鸣器)各一个; 3. 交流接触器; 4. 电机保护器; 5. 热继电器一台。	1	套					
14	外墙风管安装三角架	304#不锈钢制安(含配套的304#不锈钢螺丝、拉爆螺丝、管箍等)	20	对					
15	外墙新风管安装		1	项					
16	外墙旧风管拆除	1、拆除2楼至13楼楼顶原有PVC风管 2、拆除13楼楼顶原抽风机、机座	1	项					原物归采购人处理
17	安装辅材	含扎带、玻璃胶, 五金配件等	1	项					
18	吊车费	设备吊运天面	1	项					
19	安装人工费	1. 风管、设备等安装人工费用 2. 其他工种配合费用	1	项					
20	现场搬运费	现场搬运费	1	项					
21	脚手架搭拆费	1、地面至(13楼)楼顶搭(拆)扣件式脚手架, 安装风管、拆风管 2、含地面至楼顶脚手架安全网围蔽	1	项					
22	高空作业费	含安全措施费	1	项					
23	运输费	1. 设备、材料等的运输费 2. 含装车、卸货、搬运费等综合考虑	1	项					
24	垃圾清理	施工垃圾清理运输	1	项					
	小计								
	税金								
	合计								