

广东省职业病防治院电气系统安全检查 及评估项目采购公告

广东省职业病防治院对电气系统安全检查及评估项目采用议价方式采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

一、项目概述

- 采购项目名称：电气系统安全检查及评估项目
- 采购项目编号：GDZFYZW2024-09-01
- 预算金额（最高限价）：50000 元
- 项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）：

品目 序号	品目名称	服务要求	数量	技术规格、 参数及要求
1	电气系统 安全检 查及评 估项 目	为了解我院电气系统线路及设备现时的安全程度和相关技术参数，对综合楼、门诊住院楼、附楼、应急楼、相关附属设施的电气线路及设备进行安全检查评估。项目包括对各电气线路及设备进行安全隐患排查和核对；检查日常用电安全管理；核	1 项	详见采购需求

		对所有楼层及实验室、病房等电器设计功率；统计各实验室实际用电设备总功率，并将实际用电功率与设计功率进行对比，确认是否存在超负荷情况等；编制电气系统安全检查报告，图文结合，提出合理可行的安全对策措施；编制安全风险评估报告。总建筑面积约22000平方米。		
--	--	--	--	--

5. 本项目不接受联合体响应，不可分包或转包。

6. 合同履行期限：自合同签订之日起 15 日历天内。

二、供应商的资格要求

（一）响应供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1. 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供书面声明函，格式自拟。提供近一年内(投标截止时间前)任意 6 个月纳税和缴纳社会保障金证明材料，纳税证明的根据税务部门出具的完税凭证。

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面声明函，格式自拟。

4. 履行合同所必需的专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。

5. 供应商须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的供应商（投标人）信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目采购。

（需在公告发布之后至投标截止期间查询打印，并将打印件加盖单位公章。）

6. 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：（提供承诺函，格式自拟。）

（二）本项目的特定资格要求：

★1. 供应商须具有有效的应急管理部分颁发的安全评价机构资质证。

★2. 供应商拟派项目负责人须具备电气相关专业高级及以上技术职称。

三、采购需求

1、电气系统线路及设备安全隐患排查：

对各电气线路及设备进行安全隐患排查和核对，三相负荷是否平衡、电流电压是否正常；检查电表箱、配电柜内开关的配置及开关定值设置是否合理，短路保护、过负荷保护、漏电保护等装置的各项功能是否完好有效；检查各电气线路是否按规范压接、牢固，有无变色、老化、发热、绝缘设施是否符合规范等现象；检查各电气线路是否规范按敷设方式和防护措施，线槽线管安装和配置是否符合相关规定；检查各电气线路的绝缘情况，排查是否漏电隐患等情况；发电机、发电机房安全检查；变压器安全检查等。

2、日常电气系统安全管理：

检查用电安全管理制度和各类电气设备操作规程规范落实情况；标识标牌设置是否齐全；专职人员持证情况；电气火灾等突发情况下的应急预案和演练情况等。

3、核对所有楼层及实验室、病房等电器设计功率。

4、统计各楼层电气设备数量、使用情况、实际用电功率，将实际用电功率与设计功率进行对比，确认是否存在超出设计负荷情况。

5、根据现场检查情况出具安全检查报告，图文结合，并提出整改建议。

6、编制电气系统安全风险评估报告。

7、结合整改建议出具改造报价文件。

8、采购需求响应表：

序号	项目内容	价格	备注
一	电气系统线路及设备安全隐患排查：		

1	对各电气线路及设备进行安全隐患排查和核对，三相负荷是否平衡、电流电压是否正常；		
2	检查电表箱、配电柜内开关的配置及开关定值设置是否合理，短路保护、过负荷保护、漏电保护等装置的功能是否完好有效；		
3	检查各电气线路是否按规范压接、牢固，有无变色、老化、发热、绝缘设施是否符合规范等现象；		
4	检查各电气线路是否规范按敷设方式和防护措施，线槽线管安装和配置是否符合相关规定；		
5	检查各电气线路的绝缘情况，排查是否漏电隐患等情况；		
6	发电机、发电机房安全检查；		
7	变压器安全检查等。		
二	日常电气系统安全管理：		
1	检查用电安全管理制度和各类电气设备操作规程规范落实情况；		
2	标识标牌设置是否齐全；		
3	专职人员持证情况；		
4	电气火灾等突发情况下的应急预案和演练情况等。		

三	核对所有楼层及实验室、病房等电器设计功率。		
四	★统计各楼层电气设备数量、使用情况、实际用电功率，将实际用电功率与设计功率进行对比，确认是否存在超出设计负荷情况。		
五	根据现场检查情况出具安全检查报告，图文结合，并提出整改建议。		
六	编制电气系统安全风险评估报告。		
七	结合整改建议出具改造报价文件。		

四、报价文件要求：

（一）对照“第二条”的相关证照扫描件加盖公章；

（二）提供用户需求书（响应表）。“★”号条款为重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响采购结果；

（三）本项目议价时间为 2024 年 9 月 13 日下午 4 点，本项目接受现场议价和电话议价两种方式，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于议价时间到达本单位办公楼 4 楼会议室参加议价；选择电话议价请在 2024 年 9 月 13 日下午 4 点至 5 点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码、参加的议价方式。

（四）符合资质的供应商请在 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 12 日中午 12 点期间把响应文件递交(或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟老师，联系电话：020-34063091。