

# 广东省职业病防治院应急楼8楼实验室 通风系统改造项目采购公告

我院本次采购应急楼8楼实验室通风系统改造项目，采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

- 1、项目名称：应急楼8楼实验室通风系统改造项目；
- 2、项目编号：GDZFYZW2024-09-07；
- 3、采购人名称：广东省职业病防治院；
- 4、施工地址：广州市海珠区新港西路海康街68号应急楼8楼。
- 5、招标最高限价：¥39800元。
- 6、施工工期：签订合同后20日历天。
- 7、标前现场了解联系人骆先生：13543477166

## 8、通风系统技术要求

### 8.1、工程范围

8.1.1、安装新的定制排风设备（通风柜、通风管道、离心风机、消声器、活性炭吸附箱、控制系统等）；

8.1.2、通风控制系统的配电及调试；

8.1.3、通风控制系统采用主动式总风量加分风量控制；

### 8.2、技术要求

8.2.1、通风管路：通风管路的布置要求做到“短、平、顺、直”，材质要考虑到防酸碱腐蚀的要求，排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐。

8.2.2、通风柜控制：在通风柜设置面板控制系统。

8.2.3、通风柜安放及管道走向（初步）平面图（见附件二），供应商需再次到现场进行测量，并与甲方确认平面布局、风柜尺寸、风机参数、风管布局等。

## 9、采购内容及工程量清单：见附件一。

## 10、合格报价人资格要求

10.1、本次报价人具备有效的《营业执照》、《安全生产许可证》、《建筑业企业资质证书》、《环境体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》，需提供各加盖公章的复印件；

10.2、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定：

10.3.1具有独立承担民事责任的能力；

10.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

10.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

10.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

10.3.6法律、行政法规规定的其他条件。

10.4、报价人诚信承诺书：报价单位法定代表人应承诺严格遵守国家招投标法律法规，不以各种方式虚假投标；保证不借用他人资质投标或出售资质给他人投标；若有幸中标，保证不非法转包的证明材料。

11、本项目承包方式为总价干，不接受联合体报价。

12、报价文件还须以下资料：

12.1、有效的营业执照复印件（须加盖公章）；

12.2、安全生产许可证复印件（须加盖公章）；

12.3、拟派项目负责人身份证明文件复印件（须加盖公章）

12.4、报价人诚信承诺书：报价单位法定代表人应承诺严格遵守国家招投标法律法规，不以各种方式虚假投标；保证不借用他人资质投标或出售资质给他人投标；若有幸中标，保证不非法转包，出具加盖报价人公章和法定代表人签字或盖章的承诺书；

12.5、经办人授权委托书原件和被授权人的身份证明文件复印件（须加盖公章）。

13、报价人需按照附件清单要求，提供用户需求书响应表，并提供报价货物的品牌、型号、详细技术资料、配置清单、安全检测报告及质保期限。

14、报价还应包含：设计、高空作业费、社保、各项保险、运输（含一、二次运输、人工搬运、余泥垃圾外运）安装、调试、培训、含税发票等。

15、以上资料必须密封在标准的档案袋内（一式一份），并在封面上注明**报价项目名称、公司、联系人姓名及手机电话号码**。

16、本项目议价时间为2024年10月10日下午3点，本项目接受现场议价和电话议价两种方式，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于议价时间到达本单位办公楼4楼会议室参加议价；选择电话议价请在2024年10月10日下午3点至5点时段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码、参加的议价方式。

17、符合资质的供应商请在2024年9月27日至2024年10月9日中午12点期间把响应文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街68号。联系人：钟老师，联系电话：020-34063091。

## 附件一：

## 应急楼8楼实验室通风系统改造项目清单

序号	项目名称	项目特征描述	数量	计量单位	品牌	报价		备注
						单价	总价	
1	定制通风柜	<p>全钢结构：</p> <p>1、柜体：采用优质冷轧钢板，折弯焊接而成，表面经过去油、酸洗、磷化处理，再经环氧树脂粉静电喷涂作防酸碱腐蚀处理。</p> <p>2、台面：采用实验室用13mm国产耐酸碱耐腐蚀千思板台面。</p> <p>3、内衬板、导流板：内衬采用耐腐蚀抗倍特板；涡流式排风设计，并且配备合理导流构造，排气流畅无死角。</p> <p>4、顶板：采用模具整体成型制作，呈锥形设计，并有接液槽设计，防止管道内液体回流到柜内。</p> <p>5、视窗：采用钢化玻璃，透明度高，安全保险，窗门作车窗滑道设计，上下开启灵活方便，噪音小。</p> <p>6、配电装置：包括由电源控制，风机控制、照明控制等组成的综合性能控制系统，并配装照明光管。</p> <p>7、电源：10A或16A三极多功能品牌插座，具有防尘、防酸碱设计。</p> <p>8、定制通风柜心尺寸1500*800*2350（须现场与甲方再次确认）</p>	2	台				通风柜玻璃柜门，在开启高度300MM的时候的面风速要大于1米每秒。
2	低噪音离心风机	<p>1. Q235材质，耐腐蚀漆；</p> <p>2. 离心风机，风量足，静压大</p> <p>3. 功率：2.2KW</p> <p>4. 风量：3000-5368CMH</p> <p>5. 全压：2000-1250Pa</p>	1	套				含蜂窝活性炭
3	消声器	出风口消声器，依风机配	1	套				
4	活性炭吸附箱	<p>1. 材质：Q235材质，耐腐蚀漆；</p> <p>2. 填充材：蜂窝活性炭</p> <p>3. 规格：风量3000CMH</p>	1	套				
5	弹簧减震器	1. 机座减震，保护设备	4	个				
6	风机减震平台	<p>1. 方钢焊制，风机加高平台</p> <p>2. 分散震源，降低震动</p> <p>3. 弹簧减震器。</p>	1	套				
7	软连接	配风口风管	2	个				
8	PP圆形管道	Φ315mm	4	M				
9	PP圆形管配件	含两台定制通风柜排气需要的弯头、三通、变径管、直接、带钢丝软管、法兰等	2	套				

10	室内吊架	304#不锈钢	4	套				
11	控制线	1. RVVP-2*1.0m <sup>2</sup> 2. 镀锡铜丝 编织屏蔽层, 聚氯乙烯绝缘护套 3. 用于控制模块与通风柜之间的信号传输	30	m				
12	电气配线	1. 名称 : 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-BV-4	30	m				
13	PVC穿线管	1. 规格: 。25; 2. 电线穿管 3. 品牌: 联塑	10	m				国标
14	玻璃开孔及更换	1. 玻璃更换、玻璃开孔穿风管 2. 后期填补修复, 密封防水处理等 3. 孔洞规格: 320*320mm	1	个				与原玻璃同款
15	风管安装辅材	含扎带、玻璃胶, 五金另料等	1	项				
16	运输费	1. 设备、材料等的运输费 2. 含装车、卸货费用等综合考虑 3. 含现场材料、设备二次搬运费	1	项				
17	措施费							
18	垃圾清运费	清除现场所有安装垃圾。						
合计								

附件二：

